


Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina



celkové shrnutí podle DIN 1988-T.2

 předepsané armatury pro připojení
 k uzavřeným ohříváčům vody,

ve správném pořadí.

- DIN-DVGW-Model -

- zkoušeno proti hluku -

Obsahuje:

- Uzavírací ventil
- Odstraňovač zpětného toku podle DIN 3269, samostatně vyměnitelný
- Zkušební a vyprázdnovací otvor (může být použit jako připojení manometru 1/4“)
- Membránový pojistný ventil podle TRD 721 - typ MSV-W – kompletně vyměnitelný a výklopný- TÜV-schváleno
- DN 20 s druhým uzavíracím ventilem (odtud je odstraňovač zpětného toku vyměnitelný bez vyprázdnění zařízení)
- **Typ SIGRU 153-DRV obsahuje předřazený omezovač tlaku DRV 403-6**

Provedení:

- Těleso z *červené litiny* G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- Oboustranná mosazná šroubení s koncovkami s vnějším závitem.
Pro DN 20 na vyžádání také naletovací koncovky pro Cu-trubku
- Zvláštní matně pochromované provedení možné.

Použití:

- Kombinační armatura pro uzavřené ohříváče vody podle DIN 4753-T.1
příp. DIN 1988-T.2

**Otevírací tlak
 pojistného ventilu:**

- 3 až 10 bar, běžné provedení 6, 8 nebo 10 bar

Objedn. text: SIGRU 153 - DN .. p .. bar SIGRU 153-DRV - DN .. p .. bar vyměnitelný pojistný ventil MSV-W-153 - DN ..p .. bar	Doplňte prosím: DN = Jmen. světlost 15 (1/2“) nebo 20 (3/4“), p = otevírací tlak 6, 8 nebo 10 bar (běžné provedení); zvláštní tlaky 3 do 10 bar
---	---

Jmenovitá světlost	DN	15	20
Připojení závitem	R	1/2“	3/4“
Připojení Cu-nalet. konc.	Ø	-	22
Pojistný ventil	rozšířený výstup stranou.....G TÜV-číslo typového schválení..... max. přípustné ohřívací výkony ohříváče vody..... Jmen. objem prostoru pro přív. vodu v litrech	3/4“ 93-698 75 kW až 200	1“ 93-698 150 kW až 1000
Rozměry [mm]	b ₁ b ₂ h ₁ h ₂	145 208 136 95	145 208 150 95
DIN-DVGW- zkušební číslo		630-V	631-V
ochrana proti hluku – zkušební značka		PA-IX 2485/I	PA-IX 2485/I

1.0-12.95-Ke Změny vyhrazeny	JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o. www.armatury-vojna.cz	Rubrika 40 List č. 15 Strana 1 z 1
---------------------------------	---	---